

项目综合 - 任务 #5934

湖南交安市政建设有限公司 合同编号：OM20241030009 （薛智珏） 【湖南郴州某部队仓库项目】

2024-11-04 16:03 - 薛智珏

状态:	新建	开始日期:	2024-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时

描述

收货地址：	湖南省郴州市苏仙区飞天山镇白溪村 白溪村村委会		
-------	-------------------------	--	--

收货人：	何瑞琦	电话：	18673517799
------	-----	-----	-------------

付款说明：	分期
-------	----

包装说明：	常规
-------	----

快递说明：	常规
-------	----

备注：	注意（现场有可能无法远程，请注意以下三点）： 1、每台“边缘智能网关”接入8个温湿度、8个烟感，发货前需要配置好，再发货 2、集中管理平台装在服务器中，发货前需将平台安装好，并且与“边缘智能网关”做好适配对接，再发货 3、声光报警器是与平台联动的，发货前需调试好，再发货
-----	--

清单	1730707141175837.png
----	----------------------

历史记录

- #1 - 2024-11-06 10:28 - 陆志毅  
- 指派给从李军海变更为陆志毅
- #2 - 2024-11-15 15:25 - 陆志毅  
- 指派给从陆志毅变更为李凯健
- #3 - 2024-11-15 17:43 - 李凯健  
- 指派给从李凯健变更为陆志毅

设备接线指导

- #4 - 2024-11-28 16:20 - 陆志毅  
- 指派给从陆志毅变更为李凯健

#5 - 2024-12-02 18:23 - 李凯健

设备调试指导

#6 - 2024-12-03 18:22 - 李凯健

平台调试指导

#7 - 2024-12-09 18:22 - 李凯健

补2024.12.07平台调试指导，设备故障排查

#8 - 2024-12-11 17:53 - 李凯健

设备故障排查指导

#9 - 2024-12-12 18:07 - 李凯健

设备故障排查指导

#10 - 2024-12-17 18:41 - 李凯健

平台调试

#11 - 2024-12-17 20:00 - 李凯健

MQTT处理程序有问题，待研发解决

#12 - 2024-12-18 20:27 - 李凯健

平台调试，传感器需要等待一分钟多一点

#13 - 2025-02-27 16:15 - 李凯健

- 文件 equipmentTypes\_20250227.xlsx 已添加

#14 - 2025-02-27 17:54 - 李凯健

平台无法正常登陆问题解决，原因是缺少了一些文件

#15 - 2025-03-21 17:48 - 陆志毅

平台数据库有问题，已重新安装，恢复正常，运行几十分钟后再次出问题，待客户仔细排查服务器硬盘问题。

#16 - 2025-04-03 13:27 - 李凯健

服务器硬盘检测没出现问题，待备份重装系统  
1743658035867849.png

#17 - 2025-04-09 17:44 - 李凯健

平台重装数据恢复完成

#18 - 2025-04-09 17:48 - 李凯健

- 文件 0409备份.zip 已添加

## 文件

equipmentTypes_20250227.xlsx	14.8 KB	2025-02-27	李凯健
0409备份.zip	37.5 MB	2025-04-09	李凯健