

项目综合 - 任务 #5935

陕西安特科技有限公司 (合同编号: OM20241104-50) (千阳县中医医院信息化机房建设项目) (农能艺) (复购)

2024-11-05 15:22 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2024-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.70 小时
描述 1730791000187226.png 付款说明: 已付款 包装说明: 按指定型号贴标 快递说明: 常规 发货日期: 2024-11-8 交货地址: 陕西省宝鸡市金台区鹏博财富中心5号楼B座1103 孙炜翔 18691739605 备注: 1、摄像头须接入动环系统; 2、本项目实际只用到1台T300A主机, 另外一台备用; 3、使用我们自有门禁, 无第三方门禁系统对接。			

历史记录

#1 - 2024-11-06 10:05 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 杜小栋

#2 - 2024-11-08 09:41 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202450645069 2024.11.7

#3 - 2024-12-27 17:57 - 韦雄伟

- 状态从 已发货 变更为 调试中

安装接线指导

#4 - 2025-01-06 16:18 - 韦雄伟

门禁调试, 已添加全卡开门

#5 - 2025-01-13 20:15 - 韦雄伟

设备安装指导

#6 - 2025-01-14 17:59 - 韦雄伟

常规设备接入完成

#7 - 2025-01-15 17:51 - 韦雄伟

- 文件 SL6200-TH-LDS (单系统变频) 地址表.xls 已添加
- 文件 A3-4934.asp 已添加
- 文件 A3-4934.js 已添加
- 文件 SM4934.def 已添加

精密空调协议开发

#8 - 2025-01-21 17:14 - 李凯健

- 文件 已删除 (SM4934.def)

#9 - 2025-01-21 17:14 - 李凯健

- 文件 已删除 (SL6200-TH-LDS (单系统变频) 地址表.xls)

#10 - 2025-01-21 17:14 - 李凯健

- 文件 已删除 (A3-4934.asp)

#11 - 2025-01-21 17:14 - 李凯健

- 文件 已删除 (A3-4934.js)

#12 - 2025-01-21 17:16 - 李凯健

- 文件 A3-4964.asp 已添加
- 文件 A3-4964.js 已添加
- 文件 SM4964.def 已添加
- 文件 SL1310-RC3-LDS 地址表20230804(1).xls 已添加

精密空调，短信报警调试完成，后续业主换手机卡

#13 - 2025-01-21 17:48 - 韦雄伟

数据备份，并升级到另一台主机，现场现为：只用一台主机，另一台主机配置一模一样，留备用

#14 - 2025-02-06 15:16 - 韦雄伟

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

文件

A3-4964.asp	6.97 KB	2025-01-21	李凯健
A3-4964.js	5.09 KB	2025-01-21	李凯健
SM4964.def	3.11 KB	2025-01-21	李凯健
SL1310-RC3-LDS 地址表20230804(1).xls	89 KB	2025-01-21	李凯健