

项目综合 - 任务 #5960

公司名称：河南源丰工程技术有限公司 合同编号：ROC20241114-13

项目名称：深圳前海变电站项目（杜茂红） 复购

2024-11-15 16:27 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦 雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
描述			
供货清单:			
1731658997126902.png			
备注：微型环境空气站设备要定制，10天内要交货（最晚11月29日下班前）。			
项目不是我们的动环主机，提供产品通讯协议给客户自己对接其他厂家的主机。			
已付款50%。			
所有设备统一发这个地址，收货地址：黎辉兵- 17603031539 ; 广东省/深圳市/宝安区广东省深圳市宝安区西乡街道金碧花园126号（深圳供电局）			
1742453357116811.png			

历史记录

#1 - 2024-11-18 10:22 - 杜茂红

- 文件 微环境空气站清单.xlsx 已添加

微型环境空气站详细配置清单：

1731896375388666.png

设备名称、型号：环境监测仪 ROC-Sam-149（和合同名称、型号一致）

#2 - 2024-11-18 16:53 - 陆志毅

- 指派给 从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#3 - 2024-11-20 09:18 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#4 - 2024-11-20 16:17 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-21 09:22 - 玉绍涛

不接我们主机，未提供配置参数，按默认地址参数发货，所有设备地址为1，波特率9600，现场自行更改。

#6 - 2024-11-21 10:28 - 玉绍涛

温湿度默认按地址16，其余传感器地址1

#7 - 2024-11-21 16:54 - 杜茂红
- 描述 已更新。

#8 - 2024-11-22 09:27 - 玉绍涛
该项目使用新温湿度与THC801外观功能一致，区别：支持12~24vdc供电

#9 - 2024-12-03 09:56 - 方翠婵
- 状态 从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202462683440 2024.12.2

#10 - 2025-03-19 17:48 - 韦雄伟
- 状态 从 已发货 变更为 调试中

指导安装接线

#11 - 2025-03-20 14:49 - 杜茂红
- 描述 已更新。

#12 - 2025-03-25 17:56 - 韦雄伟
接线安装指导

#13 - 2025-04-08 17:50 - 韦雄伟
漏水修改地址指导

#14 - 2025-04-17 14:58 - 韦雄伟
水位传感器修改地址指导

文件

微环境空气站清单.xlsx	1.84 MB	2024-11-18	杜茂红
---------------	---------	------------	-----