

项目综合 - 任务 #5992

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20241203-31 邓枢枫（复购） 廊坊烟草局

2024-12-04 09:36 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦 雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时
描述			
收货地址:	河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑2-3-402		
收货人:	马二林	电 话:	15200015344
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			
清单			
1733276118581598.png			

历史记录

#1 - 2024-12-04 15:00 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#2 - 2024-12-05 09:29 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202463189958 2024.12.4

#3 - 2024-12-05 11:14 - 陆志毅

- 文件 AIRSYS DATACOOOL_UCO-S06_精密空调控制器说明书20150921 out4.pdf 已添加

- 文件 YTR3320-J-WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议 004(1).pdf 已添加

#4 - 2024-12-09 14:24 - 陆志毅

- 文件 SM4932.rar 已添加

精密空调已接入，UPS现场是485的无法对接，需要232转485转接之后测试。

#5 - 2024-12-10 09:48 - 韦雄伟
- 状态从已发货变更为调试中

UPS经485转232模块后可通讯上。升级文件为知识库SM4696

#6 - 2024-12-10 15:07 - 邓枢枫

收货地址：			
收货人：		电话：	
付款说明：	款到发货		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：	短信猫更换成报警主机		

清单

1733814378597224.png

#7 - 2024-12-10 15:12 - 邓枢枫

发货地址：河北省廊坊市广阳区鸿润道与东环路交叉口东80米、廊坊市烟草物流。刘伟鹏177 3116 8953
不放发货单

#8 - 2025-01-21 18:00 - 韦雄伟

短信模块指导

文件

AIRSYS DATACOOOL_UCO-S06_精密空调控制器说明书20150921 out4.pdf 431 KB

2024-12-05

陆志毅

YTR3320-J-WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议	004(1).rar	1.66 MB	2024-12-05	陆志毅
SM4932.rar		2.99 KB	2024-12-09	陆志毅