

项目综合 - 任务 #5998

公司名称：济宁市安迅信息技术有限公司 项目名称：济宁医学院附属医院漏水监测项目-定制功能评估
杜茂红

2024-12-10 13:40 - 杜茂红

状态:	新建	开始日期:	2024-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需求调查表-x			
需求描述：（原话记录）			
1、共有3栋楼要做区域漏水检测，2号楼点位数62；3号楼点位数40个；5号楼点位数5个，共计107个监测点位。通过无线4G上传数据到咱们平台，咱们平台的平台上。			
.....			
需求整理：（功能评估）			
1、短信平台对接：对接短信平台，漏水后会触发短信通知，发送给相关负责人。			
2、告警转工单：监测端发生告警后，可自动触发工单，按照负责人绑定信息推送给工人和负责人。			
3、与原医院智慧平台对接：			
(1) 将水浸监测系统与医院原有的一站式服务平台进行对接，实现短信、一站式等互联，报警信息可在医院原有一站式大屏显示，包括但不限于报警时间，报警地点等。			
(2) 在值班室处连接音响，提供声光报警功能。一站式系统对接并电子地图显示监测状态，异常后后自动报警。			
涉及产品及部门：			
其他：			
备注：附件为仁科4G区域漏水传感器说明书及SDK协议开发包。			

历史记录

- #1 - 2024-12-10 15:54 - 杜茂红
- 文件 CSharpSDKV2.2.2.rar 已添加

- 文件 JavaSDKV2.2.2.rar 已添加

- 文件 壁挂王字壳水浸传感器使用说明书（4G型）.doc 已添加

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王慧 变更为 李军海

- #2 - 2024-12-10 15:54 - 杜茂红
- 描述 已更新。

文件

CSharpSDKV2.2.2.rar	284 KB	2024-12-10	杜茂红
---------------------	--------	------------	-----

JavaSDKV2.2.2.rar	9.81 MB	2024-12-10	杜 茂红
壁挂王字壳水浸传感器使用说明书（4G型）.doc	7.58 MB	2024-12-10	杜 茂红