

项目综合 - 任务 #5999

广州裕翔网络科技有限公司 合同编号：OM20241206-30 邓枢枫  
（[友邦创新资讯科技（北京）有限公司] 办公室装修弱电项目）

2024-12-12 11:37 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.30 小时
描述			
收货地址:	北京市朝阳区金盏乡金盏东村204号115门		
收货人:	陆勤洪	电话:	13611371668
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	一台UPS和一套漏水和一个温湿度在另一个房间，需要走转网络的方式		
清单			
1733974469324630.png			

历史记录

#1 - 2024-12-12 14:18 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#2 - 2025-01-10 18:27 - 韦雄伟

- 状态从 新建 变更为 调试中

安装指导

#3 - 2025-01-17 19:07 - 韦雄伟

常规调试，机房常规设备数据已正常

#4 - 2025-02-14 14:24 - 韦雄伟

常规调试完成，常规设备数据正常，UPS调试完成数据正常，型号为主机830-0，需要升级830.asp文件。另一台通过tcp转232的UPS差一个232公头。短信未办卡，未得调试

#5 - 2025-02-14 14:40 - 韦雄伟

文件

---

C 1-20KVA UPSLink v2.4 20210609.xlsx	55.7 KB	2025-02-14	韦雄伟
--------------------------------------	---------	------------	-----