

## 项目综合 - 任务 #6007

上海理嘉电子科技有限公司 合同编号：OM20241217-9 辛桂明

2024-12-17 14:59 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-12-17		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	李凯健	% 完成:	0%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	6.00 小时		
<b>描述</b> 1734418471736134.png  合同已签  款到发货  主机软件刷我们现有的3D图，主机软件以及触摸屏名称改为：智能环境监测系统  触摸屏上显示：温湿度、消防和集水井信号三大项  消防监测是根据485通讯接口协议接入  常规快递  <table border="1" data-bbox="82 1010 1422 1084"><tr><td>甲方提供的交货地址：上海市嘉定区临夏路1000弄74号602室</td></tr><tr><td>收货人：邵富国 <span style="float: right;">联系方式：18017553182</span></td></tr></table>				甲方提供的交货地址：上海市嘉定区临夏路1000弄74号602室	收货人：邵富国 <span style="float: right;">联系方式：18017553182</span>
甲方提供的交货地址：上海市嘉定区临夏路1000弄74号602室					
收货人：邵富国 <span style="float: right;">联系方式：18017553182</span>					

### 历史记录

#1 - 2024-12-18 10:48 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202470281463 2024.12.17

#2 - 2024-12-18 14:35 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 李凯健

#3 - 2025-01-06 18:45 - 李凯健

设备调试指导，现场主机485-1口灯不亮，485-2口灯常亮，无法正常采集，B5上电没有反应，已通知寄回。

16路开关量设备不符合现场浮球检测使用场景，客户采购模拟量采集模块（电压），待开发

#4 - 2025-01-08 18:47 - 李凯健

- 文件 A3-4692.asp 已添加

- 文件 A3-4692.js 已添加

- 文件 SM4692.def 已添加

- 文件 模拟量输入系列使用手册(RS485版).pdf 已添加

常规设备调试完成，现场需要监测浮球，接入了一个模拟量检测模块，按照业主要求，模拟量页面需显示正常和告警（小于250mV）  
1736333178956788.png

#5 - 2025-01-09 10:10 - 李凯健

- 文件 已删除(SM4692.def)

#6 - 2025-01-09 10:10 - 李凯健

- 文件 SM4692.def 已添加

#7 - 2025-01-09 18:40 - 李凯健

- 文件 上海松江飞繁消防485卡说明书.pdf 已添加

消防协议测试完成，待开发

#8 - 2025-01-10 10:49 - 张群瑞

#4 楼反馈页面定制升级补丁：

网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2025/#6007 上海理嘉电子科技有限公司

参考补丁目录中readme.txt。

#9 - 2025-01-13 21:04 - 李凯健

定制项调试

#10 - 2025-01-14 08:57 - 李凯健

- 文件 dbCfg.db3 已添加

动环屏修改要求：添加logo和修改名字

1736815891516846.png 1736815879482174.png

#11 - 2025-01-14 09:24 - 李凯健

- 文件 omMonitor.ini 已添加

#12 - 2025-01-14 14:25 - 玉绍涛

- 文件 DWIN\_SET.rar 已添加

#13 - 2025-01-14 20:20 - 李凯健

- 文件 A3-4694.asp 已添加

- 文件 A3-4694.js 已添加

- 文件 SM4694.def 已添加

- 文件 上海松江飞繁消防485卡说明书.pdf 已添加

- 文件 消防测试.txt 已添加

- 文件 A3-4692.asp 已添加

- 文件 A3-4692.js 已添加

- 文件SM4692.def 已添加

- 文件 模拟量输入系列使用手册(RS485版).pdf 已添加

消防主机，模拟量模块接入完成

## 文件

A3-4692.asp	5.11 KB	2025-01-08	李凯健
A3-4692.js	2.32 KB	2025-01-08	李凯健
模拟量输入系列使用手册(RS485版).pdf	1.87 MB	2025-01-08	李凯健
SM4692.def	1.88 KB	2025-01-09	李凯健
上海松江飞繁消防485卡说明书.pdf	1.27 MB	2025-01-09	李凯健
dbCfg.db3	187 KB	2025-01-14	李凯健
omMonitor.ini	3.57 KB	2025-01-14	李凯健
DWIN_SET.rar	1.29 MB	2025-01-14	玉绍涛
A3-4694.asp	21.3 KB	2025-01-14	李凯健
A3-4694.js	31.7 KB	2025-01-14	李凯健
SM4694.def	22.6 KB	2025-01-14	李凯健
上海松江飞繁消防485卡说明书.pdf	1.27 MB	2025-01-14	李凯健
消防测试.txt	15.4 KB	2025-01-14	李凯健
A3-4692.js	2.32 KB	2025-01-14	李凯健
A3-4692.asp	5.11 KB	2025-01-14	李凯健
SM4692.def	1.71 KB	2025-01-14	李凯健
模拟量输入系列使用手册(RS485版).pdf	1.87 MB	2025-01-14	李凯健