

项目综合 - 任务 #6035

江西阳晖数智建设工程有限公司 合同编号：JXYH20241230001（赣州市龙南市龙腾新村廉管中心）廖跃跃

2024-12-31 16:54 - 跃跃 廖

状态:	服务中	开始日期:	2024-12-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	跃跃 廖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时
描述 1735635171717066.jpg 1、付款方式：已支付 2、发货时间：1-3个工作日 3、技术方面：常规，有3个ups监测在其他地方，需要把232信号转换成TCP信号接入主机 4、交货地址：江西省赣州市龙南市龙腾新村廉管中心 廖工 18679797019			

历史记录

#1 - 2024-12-31 17:21 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#2 - 2025-01-02 09:58 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#3 - 2025-01-07 14:28 - 跃跃 廖

- 文件 (HIP)KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2(2).pdf 已添加

1736231293926422.jpg 1736231296543742.jpg

#4 - 2025-01-07 14:31 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#5 - 2025-01-08 15:11 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

顺丰SF0265586230326，顺丰SF0265586440407，2024.1.2

#6 - 2025-01-09 10:52 - 跃跃 廖

- 文件 Kstar Megatec 单相电协议(1).pdf 已添加

#7 - 2025-01-09 17:55 - 韦雄伟

常规调试 数据正常，通过232转tcp的UPS通讯不上 待排查

#8 - 2025-02-07 16:08 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从韦雄伟变更为跃跃廖

调试完成

文件

(HIP)KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2(2).pdf	267 KB	2025-01-07	跃跃廖
Kstar Megatec单相电协议(1).pdf	705 KB	2025-01-09	跃跃廖