

项目综合 - 任务 #605

河南许信科技有限公司

2016-09-19 11:19 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-09-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-09-19
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为河南许信科技有限公司的领料单及定制项协议，是潘红妮的客户，要求今天发货，请安排测试，谢谢。			

历史记录

#1 - 2016-09-19 11:44 - 李军海

- 指派给 被设置为 om 经理1

王经理： 您好！UPS协议如附件，该项目今天先发货，安排杜锦峰到现场做技术指导，请查看UPS是否能够直接接入，期限为9月22日，谢谢！

#2 - 2016-09-22 08:29 - 韦士飞

协议为易事特(Q1, G1, G3, F, I等指令)兼容，编号：774

#3 - 2016-09-24 10:55 - 李军海

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf 已添加

王经理： 您好！客户UPS前面提供的协议不对，附件为最新的协议，以此协议为准，请安排时间开发，谢谢！

#4 - 2016-09-27 09:13 - 韦士飞

- 指派给 从 om 经理1 变更为 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 80

协议已接入。文件更新位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-河南许信科技有限公司

#5 - 2016-09-27 09:13 - 韦士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#6 - 2016-09-29 16:29 - 韦士飞

调整UPS 寄存器地址及显示小数点

#7 - 2016-09-29 16:31 - 李军海

- 文件UPS铭牌.jpg 已添加

- 指派给 从 韦士飞 变更为 om 经理1

- % 完成 从 80 变更为 100

王经理： 该项目完结，UPS型号：科士达 YDC9320 ，协议以YDC3300这份为准！附件为UPS铭牌！

#8 - 2016-09-30 10:48 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#9 - 2016-10-12 10:53 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结，可关闭

#10 - 2017-04-06 11:55 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

文件

领料单.xlsx	13.2 KB	2016-09-19	卢冬苹
megatec(YDC9320) 3相协议.pdf	79.5 KB	2016-09-19	卢冬苹
KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf	266 KB	2016-09-24	李军海
UPS铭牌.jpg	86 KB	2016-09-29	李军海