

项目综合 - 任务 #6072

深圳市深铭泰科技有限公司 外购报警主机接入评估（彭冲）

2025-02-20 11:04 - 彭冲

状态:	新建	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
需求调查表-x

需求描述：（原话记录）
1 外购报警主机-香港版 支持电话和短信告警功能，需要接入到监控主机中
2 监控主机型号：OM-A6 C100，所接入传感器包括，三相电量仪，温湿度传感器，漏水控制器和声光报警器
.....

需求整理：
1
2
.....

涉及产品及部门：

其他：

历史记录

#1 - 2025-02-20 11:30 - 李军海

- 文件 Chonghan_CHM3_Wireless_Modem_Usermanual_ChS_V05.06.pdf 已添加

- 文件 Chonghan_CHM3G7M7_LTE_Modem_Datasheet_ChS_V02.01.pdf 已添加

#2 - 2025-02-20 14:38 - 张群瑞

需求分析表-1

需求目标：（针对具体需求整理）
1 外购报警主机-香港版 支持电话和短信告警功能，需要接入到监控主机中
2 监控主机型号：OM-A6 C100，所接入传感器包括，三相电量仪，温湿度传感器，漏水控制器和声光报警器

分析说明：
1 报警器协议接入首先要进行协议测试确认；经跟进了解，技术部已内部进行测试。
2 按原有B3、B5报警器接入方式进行接入（只发送告警短信（不处理短信接收），电话语音播报）；
3 报警器协议接入需定制SM实现，需报警器设备及电话卡部署开发调试环境。

4 需技术人员协助；

.....

措施方案说明：

- 1 测试验证报警器接入协议及功能；
- 2 定制开发SM实现联动报警器发送告警短信、电话语音播报以及功能调试；
- 3 升级补丁整理提交，指导技术测试验证；

指标性能参数：

计划周期：

3~4个工作日

其他：

#3 - 2025-02-27 15:57 - 张群瑞

升级补丁提交至#6081项目号

#4 - 2025-02-28 15:58 - 李东儒

- 文件#6072外购报警主机-香港版接入主机测试.xlsx 已添加

已完成报警主机接入c100主机测试，测试结果符合要求

文件

Chonghan_CHM3G7M7_LTE_Modem_Datasheet_ChS_V02.01.pdf	352 KB	2025-02-20	李军海
Chonghan_CHM3_Wireless_Modem_Usermanual_ChS_V05.06.pdf	1.33 MB	2025-02-20	李军海
#6072外购报警主机-香港版接入主机测试.xlsx	925 KB	2025-02-28	李东儒