

项目综合 - 任务 #609

郑州杰翔科技有限公司

2016-09-21 10:41 - 卢冬苹

| | | | |
|---|--------|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2016-09-21 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2016-09-21 |
| 指派给: | om 经理1 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 李经理： 附件为郑州杰翔科技有限公司的定制项协议，麻烦看下是否可以接入，谢谢。 | | | |

历史记录

#1 - 2016-09-21 11:55 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 谭显宏

小谭： 负责跟进这个项目。

#2 - 2016-09-21 11:56 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

郑州杰翔UPS协议，货已发 文件可以远程升级，请查看

#3 - 2016-09-21 14:24 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 80

UPS协议按山特兼容，后面注意反馈用户情况

#4 - 2016-09-27 09:09 - 李军海

- 状态从 调试中 变更为 服务中

王经理： 此协议硬件接口引脚有误，UPS端正确的通讯接口引脚为2—TX、3—RX、5—GND，请知悉！

#5 - 2016-09-27 10:28 - om 经理1

- 状态从 服务中 变更为 完结

- % 完成从 80 变更为 100

设备都已接入，可关闭

#6 - 2016-09-27 10:32 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #569

#7 - 2017-04-06 11:55 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 父任务 已删除 (#569)

文件

