

智慧机房 V2.0 - 功能 #610

串口服务器数据透传编码

2016-09-22 08:41 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
编写串口服务器数据透传程序，当前按INI文件进行数据透传方式选择。支持端口独立方式运行与所有端口资源统一管理两种方式。			
子任务:			
功能 # 611: RS232 <--> TCP数据透传功能模块编码			完结
功能 # 612: Modbus RS485 <--> TCP数据透传功能模块编码			完结
功能 # 613: ModbusTCP 读取DIO & AI 数据功能编码			完结
功能 # 614: 串口服务器客户端测试程序编码			完结
支持 # 619: 转串口使用说明			完结
功能 # 630: 增加ModbusTcp读取tmp/dbDat0.db3实时数据模块			完结
功能 # 632: 整理ModbusTcp返回Dat0数据字段描述			完结

历史记录

#1 - 2016-10-09 10:04 - 韦士飞

客户端暂不支持unicode。服务器数据转发正常。

#2 - 2016-12-03 11:43 - om 经理1

- 状态从 *新建* 变更为 *完结*

上周联系李工 反馈ModbusTCP可接入 其他暂时用不到 可先关闭