

产品测试 - 任务 #6152

TH40N-E以太网型网络温湿度变送器

2025-04-30 09:25 - 苏正成

状态:	新建	开始日期:	2025-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏正成	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-30 09:27 - 苏正成

不是标准modbus tcp协议, 需要研发开发, 不选

#2 - 2025-04-30 09:36 - 苏正成

- 文件 已删除 (TH40N-E以太网型网络温湿度变送器测试报告.docx)

#3 - 2025-04-30 09:37 - 苏正成

- 文件 TH40N-E以太网型网络温湿度变送器测试报告.docx 已添加

文件

环境监控平台协议V2.1.1.docx	48.8 KB	2025-04-30	苏正成
二次开发配置步骤.docx	484 KB	2025-04-30	苏正成
TH40N-E以太网型网络温湿度变送器测试报告.docx	150 KB	2025-04-30	苏正成