

项目综合 - 任务 #6167

任务 #6142 (服务中): 哈尔滨视展科技开发有限公司（苏州三股道） 合同编号：SZKJ-ZC-202504251 （薛智垚）

哈尔滨视展科技开发有限公司（苏州三股道） 合同编号：SZKJ-ZC-202505121 （薛智垚） 此项目用 #6142的主机

2025-05-13 10:40 - 薛 智垚

状态:	服务中	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛 智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时
描述			
收货地址：		沈阳市苏家屯区雪莲街中国石油CNG加油加气站西北94米	
收 货 人：	王继尧	电 话：	18840103197
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			
清单			
1747103814920267.png			

历史记录

#1 - 2025-05-14 08:37 - 陆 志毅
- 指派给从 陆 志毅 变更为 韦 雄伟

#2 - 2025-05-21 16:47 - 方 翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202542275073 2025..5.19

#3 - 2025-06-11 18:18 - 韦 雄伟
- 状态从 已发货 变更为 调试中

两个摄像头接入

#4 - 2025-06-12 18:02 - 韦 雄伟
- % 完成从 0 变更为 80

接入完成，有一个电磁模块不通电，待处理

#5 - 2025-06-13 17:58 - 韦 雄伟

蓄电池有几节采集不到内阻，经厂家排查，是由于电池电压过高，单节电池电压超过了15v。已做处理，等电池电压降下来后再测试内阻情况

#6 - 2025-06-16 18:01 - 韦 雄伟

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 韦 雄伟 变更为 薛 智珏
- % 完成从 80 变更为 100

电池模块已正常采集内阻