

产品测试 - 任务 #6191

速力思 S80-A3-GT08-RK38&SC-GM01-S1

2025-05-27 11:28 - 玉绍涛

状态:	新建	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉绍涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试完成，详细查看测试报告			

历史记录

#1 - 2025-05-27 11:28 - 玉绍涛

- 指派给 被设置为 玉绍涛

#2 - 2025-05-28 08:56 - 玉绍涛

测点数量尽量在20000个以内，测点多设备查询页面会卡顿，其他无影响。

文件

[速力思]产品型录-S80-A3-GMCH01-S01-通用监控主机[20220525](1).pdf	487 KB	2025-05-27	玉绍涛
[速力思]安装说明书-S80-S4-02KWAC-M05-门禁控制器[20220601][转曲][版本M5].pdf	3.5 MB	2025-05-27	玉绍涛
[速力思]产品型录-S80-A3-TDCC04-U02-一体化数据采集器[20220925](3).pdf	686 KB	2025-05-27	玉绍涛
[中性]产品型录-S80-A3-GT08-RK38-智能触控一体机[20240415].pdf	472 KB	2025-05-27	玉绍涛
中联精灵配置说明.pdf	20.8 MB	2025-05-27	玉绍涛
S80-A3-GT08-RK38 测试报告.docx	2.58 MB	2025-05-27	玉绍涛
采集服务配置工具v2.0.4.43.zip	360 MB	2025-05-27	玉绍涛