

产品测试 - 任务 #6198

可调温度探测器

2025-06-03 09:14 - 玉 绍涛

状态:	新建	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 阈值设定不生效 2. 温度校正设定不生效 3. 显示屏幕和设置按钮需要拆开后盖才能设置及查看			
未通过			

文件

可调温度探测器测试报告.docx	29.3 KB	2025-06-03	玉 绍涛
可调温度中文说明书.pdf	230 KB	2025-06-03	玉 绍涛