

智慧机房 V2.0 - 任务 #620

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

软件界面改进

2016-09-27 14:49 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2016-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
增加图像、图标、主色调等, 提高用户体验			
子任务:			
任务 # 621: 主框架色调 3级界面加图像图标			完结
任务 # 622: 首页界面拖动式设计编辑和展示			完结
功能 # 629: 改进软件页面程序打包			完结
功能 # 642: 新页面整体页面显示修改			完结
功能 # 647: 新界面测试			完结

历史记录

#1 - 2016-10-26 17:20 - 黄虹琳

- 文件 新页面程序测试记录表.xlsx 已添加

- 文件 门磁告警截图.png 已添加

新界面: 使用融合有图片说明的3D界面对A2/A6/A8/A9全面升级测试! 测试机型IP: A2: 192.168.0.231 / A6: 192.168.0.10 / A8: 192.168.0.96 /

A9: 192.168.0.89 测试内容(如有不全可以补充): 1.登入页面确认(账号密码改动)

2.设备配置页面确认(时间同步, IP修改, 支持类型, 启停SU等等) 3.配置传感器(485,232, 开关量, 网络设备等等) 界面操作完整性 4.报警联动等

..... 测试周期: 2016年10月16日至2016年10月26日(共11天 测试结果: 大体问题并未出现, 一些问题和需要完善的如下:

1.7060模块添加配置后, 继电器无法使用(在A2上使用, 无法完成声光报警项) 2.开关量(门磁门禁)告警内容里, 设备类型未(未知)需要修正

3.A9里的AI界面尚未完成 4.添加蓄电池产品需要刷新才会出现添加项(如不刷新点击添加, 页面是看不到, 需要刷新才出现)

目前还在继续测试, 以上先作出目前报告

#2 - 2016-10-31 10:28 - 薛智垚

- 文件 新页面程序测试记录表.xlsx 已添加

新页面上述存在问题解决进展, 还没有得到反馈; 请研发部同事反馈一下目前的解决进展情况。

#3 - 2016-10-31 14:01 - 韦士飞

蓄电池请在设备管理项中完善补全设备信息。!

#4 - 2017-06-22 09:05 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #1009

文件

新页面程序测试记录表.xlsx	12.5 KB	2016-10-26	黄虹琳
门磁告警截图.png	20.2 KB	2016-10-26	黄虹琳

