

产品测试 - 任务 #6221

AGR-CR-999温度湿度复合型探测器

2025-06-10 17:30 - 苏正成

状态:	新建	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<small>显示屏幕和设置按钮需要拆开后盖才能设置及查看，拆后盖需拆外壳组设螺丝，产品设置方式不符合日常操作。</small>			
其他功能暂时不测试，产品退回			

文件

AGR-CR-999温度湿度复合型探测器操作说明.docx	19 KB	2025-06-10	苏正成
AGR-CR-999温度湿度复合型探测器测试报告.docx	246 KB	2025-06-10	苏正成