

项目综合 - 任务 #628

广西滨雪教育投资管理有限公司

2016-10-11 11:18 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-14
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为广西滨雪教育投资管理有限公司领料单，是辛桂明的客户，需要保存和导出正常数据，还未付款，请知悉。			

历史记录

#1 - 2016-10-11 11:58 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，定制项为：保存正常数据（时间间隔为半小时保存一次），至少能保存2个月，请知悉！注意期限10.14。

#2 - 2016-10-12 08:58 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om 经理1

王经理，请帮忙安排处理一下，谢谢！

#3 - 2016-10-12 09:33 - 韦士飞

修改omAppSU.ini文件，设置如下参数：[APP] Dat1Ok=1800 Dat1Max=5000

#4 - 2016-10-12 09:44 - 韦士飞

注意：其他参数不改变

#5 - 2016-10-13 09:34 - 苏贵强

好的

#6 - 2016-10-15 09:44 - 苏贵强

客户要求的是能半个小时保存一次数据，保存时间至少2个月，并能导出所有数据（包括正常和告警数据）

#7 - 2016-10-15 10:13 - 韦士飞

- 指派给从om 经理1 变更为 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 50

历史记录查询相关文件已更新到如下目录：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-广西滨雪教育投资管理有限公司

#8 - 2016-10-15 10:31 - 韦士飞

改到A6目录下

#9 - 2016-10-17 09:04 - 韦士飞

温度湿度数据查询改为查询全部数据。

#10 - 2016-10-17 09:05 - 韦士飞

按需求更改为查询全部数据，而不按指定SID号查询当前设备记录。

#11 - 2016-10-19 17:22 - 苏贵强

经过测试，要求实现功能已经实现，是否还需要做细节修改，等安装客户使用反馈。

#12 - 2016-10-21 08:39 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- %完成从50变更为80

#13 - 2016-10-25 14:31 - 苏贵强

客户还未付款，还没发货安装调试

#14 - 2016-11-02 14:32 - 李军海

- 指派给从韦士飞变更为苏贵强

苏贵强：这个项目于10.31发货，软件版本新页面Linux v1.3r，后期注意跟进给客户做指导！

#15 - 2016-11-03 09:17 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为韦士飞

已经发货，是否要做局部修改，等调试客户确认。

#16 - 2016-11-08 09:12 - 苏贵强

客户回复说这几天去安装

#17 - 2016-11-14 09:27 - 苏贵强

客户还在安装之中，还没调试

#18 - 2016-11-21 09:36 - 苏贵强

设备已经安装完成，对于使用客户没提出任何修改，项目完结

#19 - 2016-11-22 09:14 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从80变更为100

项目完结

#20 - 2016-12-14 09:13 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

设备为A6反馈可关闭

#21 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#22 - 2018-02-01 09:32 - 王慧

温湿度故障，到现场调试，发现是网线剥接混乱，造成线路短路，导致温湿度故障，梳理剥接线路，温湿度恢复正常。

文件
