

智慧机房 V2.0 - 功能 #629

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

任务 # 620 (完结): 软件界面改进

改进软件页面程序打包

2016-10-12 14:41 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-13
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
将改进之后的软件页面程序打包, 包括A1、A6、A8、A9程序			

历史记录

#1 - 2016-10-12 14:45 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-10-13
- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 韦士飞
- % 完成 从 0 变更为 90

相关文件已更新到 “ \\192.168.0.160\可写\AX\rootfs ” 目录下 (X=2、6、8、9)。并通知李军海

#2 - 2016-10-12 14:47 - 韦士飞

需取日期最新的文件

#3 - 2016-10-19 10:13 - 韦士飞

反馈的添加监测项需要刷新才显示的问题是由于传感器配置定义信息不全导致的。在 “ 设备配置 ” -> “ 设备型号管理 ” 页面下将对应型号设备的定义信息补全即可。

#4 - 2016-10-19 10:14 - 韦士飞

A1页面只有在有定制需求时进行定制, 现有页面不改变。

#5 - 2016-10-20 13:54 - 韦士飞

A2、A6页面访问正常。未反馈有新的问题

#6 - 2016-10-21 09:09 - 韦士飞

无线蓄电池页面由于之前未上传到服务器而导致页面缺失。

#7 - 2016-10-21 11:18 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 90 变更为 100

反馈再无其他问题

#8 - 2016-12-14 12:52 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

无其他反馈 可关闭