

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #630

功能 # 610 (完结): 串口服务器数据透传编码

### 增加ModbusTcp读取tmp/dbDat0.db3实时数据模块

2016-10-13 14:17 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-17
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
增加ModbusTcp读取tmp/dbDat0.db3实时数据模块。其中：03功能码读取当前系统加载的所有设备SID号。04功能码读取指定SID设备实时数据			

#### 历史记录

#1 - 2016-10-19 10:50 - 韦士飞

- % 完成 从 40 变更为 90

按ModbusTcp协议实现采集数据读取。详细说明在串口服务器使用说明文档中描述。

#2 - 2016-10-20 16:16 - 韦士飞

未开始测试

#3 - 2016-10-25 08:40 - 韦士飞

修改读取接入设备个数无数据的问题。功能码改为03H，寄存器地址改为8000H

#4 - 2016-10-26 17:25 - 黄虹琳

2016年10月26日 测试Modbus Tcp模式 读取当前接入设备个数：实际配置算是20个，测试出有21个（多了SID1）；  
读取设备SID列表：正常，可以读取出来；读取指定SID设备采集数据：测试温湿度、市电、空调等设备均可以读取数据。

#5 - 2016-10-27 08:30 - 韦士飞

SID1为内置DIO，页面不显示。

#6 - 2016-11-03 09:18 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

数据读取正常。

#7 - 2016-12-03 11:42 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 90 变更为 100

上周联系李工 反馈可接入 可关闭