

项目综合 - 任务 #6409

内蒙古朗博电子科技有限公司 OM20251017-95 辛桂明

2025-10-20 09:45 - 辛 桂明

状态:	已发货	开始日期:	2025-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-20
指派给:	李 凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1760924683736503.png			
合同已签			
货款已支付			
按合同名称和型号发货，首页用我们现有的机房3D图，历史数据按照2分钟保存一次			
客户详细配置如下：			
1760942340228195.png			
202510-20日发货			
顺丰快递			
甲方提供的交货地址：内蒙古锡林浩特市大北照相馆路北妇女儿童活动中心后楼三楼朗博科技			
收货人：刘经理			
联系方式：15247896669			

历史记录

- #1 - 2025-10-20 10:37 - 辛 桂明
- 主题 从 内蒙古朗博电子科技有限公司 变更为 内蒙古朗博电子科技有限公司 OM20251017-95 辛桂明
- #2 - 2025-10-20 10:54 - 辛 桂明
- 描述 已更新。
- #3 - 2025-10-20 13:51 - 陆 志毅
- 指派给 从 陆 志毅 变更为 李 凯健
- 项目总分：3.63
- #4 - 2025-10-20 14:39 - 辛 桂明
- 描述 已更新。
- #5 - 2025-10-20 16:59 - 韦 韦景琪
- 用户名:amdin 密码:Admin@123 IP:192.168.0.16 COM1和COM2已改成232 TF卡已增加
- 注意事项：现场那边会有一个水浸控制器和一个红外，目前已经在页面上配置，具体其中的一个水浸控制器地址不清楚，现场看了之后在改地址；空调

控制器如果点击之后显示控制点值成功，页面显示错误的话，需要在采集配置工具将延时调高。

配置图：

1760950783773243.png

#6 - 2025-10-21 11:06 - 方翠婵
德邦DPK202626861886 2025.10.20

#7 - 2025-10-21 11:06 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货