

智慧机房 V2.0 - 功能 #642

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

任务 # 620 (完结): 软件界面改进

新页面繁体页面显示修改

2016-10-24 10:52 - 韦士飞

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2016-10-24 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2016-10-29 |
| 指派给: | om 经理1 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 将新页面修改生成繁体页面显示。页面修改完成并提交测试。 | | | |

历史记录

#1 - 2016-10-24 10:53 - 韦士飞

- 计划完成日期从 2016-10-26 变更为 2016-10-29

#2 - 2016-10-24 10:53 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #620

#3 - 2016-10-24 14:04 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

繁体页面已发到薛智垚处，测试结果及时反馈。

#4 - 2016-10-24 14:10 - 韦士飞

页面文件更新到以下目录：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-20161024 繁体3D首页页面

#5 - 2016-10-25 16:59 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理：您好！繁体页面测试中，目前未发现任何问题，系统接入传感器运行正常，待电商确认付款后可发货！

#6 - 2016-10-26 09:11 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 李军海

修正中文繁体无法保存的问题。原因是原来使用的GB2312编码对繁体支持不佳，改为GBK编码（GB2312编码是GBK的一个子集）。文件更新位置：
\\192.168.0.160\可写\A9\patch-20161026 繁体字保存修正适应

#7 - 2016-10-27 16:22 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理：

繁体页面测试目前还存在2个问题，1是简报（二级菜单显示和短信内容的简报）是简体字，未改成繁体；2是短信报警内容自编辑繁体内容，收到短信内容繁体字显示不出。以上2个问题，请知悉！其他功能及界面测试正常！

#8 - 2016-11-07 16:02 - 李军海

王经理： 该项目已经于11.05发货，以上的问题暂未解决，其中问题2正在测试中，请知悉！

#9 - 2016-11-10 09:32 - 韦士飞

短信已经可以正常发送中文繁体与中文简体。

#10 - 2016-11-18 17:30 - 李军海

短信经过测试已经可以正常发送中文繁体，客户暂未联系，请知悉！

#11 - 2016-11-21 13:53 - 李军海

客户反映修改密码页面出现乱码，已有升级文件，经测试后已解决，目前客户尚未联系安装，请知悉！

#12 - 2016-12-02 11:23 - 李军海

客户设备安装中，尚未联系做技术指导！请知悉！

#13 - 2016-12-05 08:54 - 李军海

客户设备安装中，尚未联系做技术指导！请知悉！

#14 - 2016-12-12 13:46 - 李军海

客户设备安装中，尚未联系做技术指导！请知悉！

#15 - 2016-12-19 10:34 - 李军海

客户设备安装中，尚未联系做技术指导！请知悉！

#16 - 2016-12-27 08:51 - 李军海

客户设备安装中，尚未联系做技术指导！请知悉！

#17 - 2017-01-05 13:34 - 李军海

客户未有联系，请知悉！

#18 - 2017-01-09 10:12 - 李军海

客户未有联系，请知悉！

#19 - 2017-01-16 11:28 - 李军海

该项目是台湾客户的项目，客户未有联系指导，请知悉！

#20 - 2017-01-22 15:26 - 李军海

客户未有联系指导，年后安排调试，请知悉！

#21 - 2017-02-14 15:22 - 李军海

客户未有联系指导，待客户联系后远程指导！

#22 - 2017-02-23 15:34 - 李军海

客户未有联系指导，待客户联系后远程指导！

#23 - 2017-02-27 15:28 - 李军海

客户未有联系指导，待客户联系后远程指导！

#24 - 2017-06-22 09:01 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

- % 完成从40 变更为60

页面都可以随时修改 报警内容需要编译 可先关闭

#25 - 2018-03-05 09:01 - 黄虹琳

- % 完成从60 变更为100

于2018年3月1日 远程协助完成工作！ 上传不成功原因是由于 有文件将空间都占用了，上传文件大于剩余空间！

#26 - 2018-03-31 12:11 - 王慧

系统文件损坏，需研发进行远程调试。