

项目综合 - 任务 #644

内蒙古通辽荣升商贸

2016-10-26 10:51 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-11-01
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理: 附件为内蒙古通辽荣升商贸的领料单及定制项协议, 是辛桂明的客户, 还未付款, 请安排测试, 谢谢。			

历史记录

#1 - 2016-10-27 10:02 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理: 您好! 附件是内蒙古通辽荣升商贸定制项协议, 定制项有2个UPS、1个精密空调, 请安排时间开发! 谢谢!

#2 - 2016-11-01 09:53 - 韦士飞

《6-20K UPS通讯协议(旧).doc》协议文件中没有说明协议格式, 请确认。《UPS 1-20K通信协议(新).pdf》协议文件与单相Q1协议兼容。

#3 - 2016-11-02 11:46 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

- % 完成从0变更为80

HST-9精密空调与接入。文件更新位置: \\192.168.0.160\可写\A9\patch-内蒙古通辽荣升商贸

#4 - 2016-11-08 09:11 - 苏贵强

设备上周发出去, 客户还没安装

#5 - 2016-11-15 11:29 - 苏贵强

客户这几天去安装

#6 - 2016-11-21 09:34 - 苏贵强

精密空调调试时候没有数据返回, 需要厂家到现场去测试确认原因, 其余设备已经安装调试完成

#7 - 2016-11-30 16:52 - 苏贵强

精密空调问题, 还待厂家确认反馈之中

#8 - 2016-12-05 08:44 - 苏贵强

用厂家的测试软件测试时, 空调有数据返回, 用主机内部的omDemo1没有数据返回, 但用sscom有数据返回, 返回的数据跟空调面板上的数据一样

#9 - 2016-12-05 09:07 - 韦士飞

请把发送的指令及返回数据写明白来, 不要这么模糊

#10 - 2016-12-05 13:38 - 苏贵强

- 文件命令发送测试结果及厂家测试软件结果.zip 已添加

厂家测试软件不用发送命令测试，如附件

#11 - 2016-12-07 14:30 - 苏贵强

精密空调调试完成，空调已经正常（空调铭牌：湿腾恒温恒湿机，型号：HST-9）

#12 - 2016-12-14 09:22 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

- %完成从80变更为100

反馈无其他问题 可关闭

#13 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

文件

6-20K UPS通讯协议（旧）.doc	26.5 KB	2016-10-26	卢冬苹
HST-9 地址表.xlsx	15.6 KB	2016-10-26	卢冬苹
领料单.xlsx	13.6 KB	2016-10-26	卢冬苹
UPS 1-20K通信协议（新）.pdf	33.6 KB	2016-10-26	卢冬苹
命令发送测试结果及厂家测试软件结果.zip	109 KB	2016-12-05	苏贵强