

智慧机房 V2.0 - 任务 #65

空调控制器红外学习模块测试发现的问题

2015-03-19 18:20 - 匿名用户

状态:	完结	开始日期:	2015-03-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
(1)开机经常不成功，黄灯不闪烁，发送命令无响应 (2)开机后黄灯一直闪烁，持续一分钟左右，等黄灯熄灭后才能发送命令 (3)经常出现发送命令后，黄灯一直闪烁，需要50多秒才能熄灭，熄灭后才能继续发送指令 (4)学习红外信号时，如果学习温度加减的信号成功后，再发射已学习的红外信号，就会进入BUG状态，不管发送什么命令，均发送失败，串口返回随机值 (5)上述命令发送成功后串口无返回值，最好是增加返回值，以供程序判断			

历史记录

#1 - 2015-07-08 10:48 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

通讯共地问题