

项目综合 - 支持 #718

深圳火眼智能有限公司

2016-12-08 14:32 - 卢冬苹

状态:	调试中	开始日期:	2017-02-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	67%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为深圳火眼智能有限公司的领料单，由于定制项协议太大，上传不了160，已通过QQ发送给你，是辛桂明的客户，已经付款，请安排测试。			
子任务:			
任务 # 825: 深圳火眼智能有限公司			完结
支持 # 796: 深圳火眼智能补单			完结
支持 # 805: 深圳火眼智能有限公司			调试中

历史记录

#1 - 2016-12-08 14:41 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，可以有三个定制项，分别是依米康精密、电量仪和UPS，已经通过QQ形式发给王经理，请知悉！

#2 - 2016-12-08 14:51 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om经理1

王经理，请帮忙安排接入一下，谢谢！！

#3 - 2016-12-09 10:26 - om经理1

- 文件依米康精密空调SCA空调机组通信协议(标准机组_V1.4)--自研.pdf已添加

- 文件UPS模块化通讯协议.docx已添加

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

空调可按2064 tag1=0接入

#4 - 2016-12-09 10:27 - om经理1

多功能仪表文件大，未上传

#5 - 2016-12-14 17:41 - 苏贵强

电池内阻检测中，各个点的工作状态都是显示正常，没有变化，电商要求最迟明天发货

#6 - 2016-12-15 08:38 - 韦士飞

UPS协议对应文件编号:XY0322 详细查阅《omSM模块支持传感器类型列表(Linux).xlsx》

#7 - 2016-12-15 14:09 - om经理1

是XY0325类型785-1

#8 - 2016-12-15 15:10 - 韦士飞

电量仪已接入。文件更新：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-深圳火眼智能有限公司

#9 - 2016-12-15 15:19 - 苏贵强

- 文件 模块机RS232通讯协议UPS communication Protocol20140801.docx 已添加

关于ups协议，客户反馈之前厂家给的协议不对，又重新发了一份，如附件“模块机RS232协议”

#10 - 2016-12-15 16:40 - 韦士飞

请确定这个协议是不是正确的协议

#11 - 2016-12-16 09:32 - 苏贵强

经电商与客户进行确认，确认最后发的协议正确

#12 - 2016-12-16 10:28 - 韦士飞

- % 完成从0 变更为60

UPS协议已更新到“\\192.168.0.160\可写\A9\patch-深圳火眼智能有限公司”目录下

#13 - 2016-12-16 16:35 - 李军海

- 指派给从 韦士飞 变更为om 经理1

UPS 编号：772 tag=2;铭牌型号：MPS120K-30U

#14 - 2016-12-16 17:18 - 苏贵强

2016.12.16号，设备已经发出注：内阻更新时间设置为5小时更新一次（时间可以通过上位机修改），电流环量程为正负500

#15 - 2017-01-05 17:24 - 苏贵强

目前客户在安装设备，还没开始调试

#16 - 2017-01-09 10:25 - 苏贵强

同上

#17 - 2017-01-23 16:46 - 苏贵强

客户调试暂停，过完年回来继续调试（定制项都没调试）

#18 - 2017-02-13 10:38 - 苏贵强

客户暂未联系安装

#19 - 2017-02-22 16:06 - 韦士飞

经核对，电量仪返回的数据为0，检查协议是否正确。

#20 - 2017-03-06 14:04 - 苏贵强

- 指派给从om 经理1 变更为 韦士飞

经过王经理确认，电量仪协议没有问题，等客户到现场，对数据进行重新处理计算即可

#21 - 2017-03-14 09:34 - 苏贵强

客户还没去现场调试

#22 - 2017-03-20 09:18 - 苏贵强

客户还没去现场调试

#23 - 2017-04-05 09:16 - 苏贵强

经确认，电量仪协议不对，客户已经把正确的协议发了过来，由于协议太大，无法上传，已经通过QQ转发给王经理

#24 - 2017-04-05 10:26 - om 经理1

- 文件 多功能数显仪表(通用版) ZQ.pdf 已添加

仪表的品牌 型号 铭牌拍照 等要补上

#25 - 2017-04-05 14:57 - 韦士飞

协议已接入，文件更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-深圳火眼智能有限公司

#26 - 2017-04-06 11:01 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#27 - 2017-04-10 14:33 - om 经理1

- 指派给从 韦士飞 变更为 苏贵强

#28 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#29 - 2017-07-11 10:15 - 李玲

- 状态从 已发货 变更为 调试中

文件

领料单.xls	23.5 KB	2016-12-08	卢冬苹
依米康精密空调SCA空调机组通信协议(标准机组_V1.4)--自研.pdf	497 KB	2016-12-09	om 经理1
UPS模块化通讯协议.docx	155 KB	2016-12-09	om 经理1
模块机RS232通讯协议 UPS communication Protocol20140801.docx	140 KB	2016-12-15	苏贵强
多功能数显仪表(通用版) ZQ.pdf	5.86 MB	2017-04-05	om 经理1