

智慧机房 V2.0 - 支持 #719

oneNET中移动使用演示

2016-12-08 16:58 - 盘 贵星

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 完结   | 开始日期:   | 2016-12-08 |
| 优先级:  | 普通   | 计划完成日期: | 2016-12-17 |
| 指派给:  | 盘 贵星 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |      |         |            |

历史记录

#1 - 2016-12-08 17:03 - 盘 贵星

数据POST方式：1、公头协议，按API接口上传即可。 2、私有协议，按用户自己定义方式上传，完全不受限制。

#2 - 2016-12-08 17:07 - 盘 贵星

1、 oneNet接入流程：注册-新建产品-添加设备-添加数据-查看数据-添加应用。 2、用户在接入OneNET之前，必须先在OneNET平台注册用户账户，用户注册登录后，可以在用户账户下创建产品，目前平台提供有公开协议产品和私有协议产品两种产品类型（平台为公开协议产品又提供有HTTP、EDP、MQTT、MODBUS等多种协议的选择）。在产品中创建设备，为设备新增数据流。设备端编写终端接入代码，主要完成数据采集、协议封装、数据上传等工作，终端设备的数据上传成功后，平台在相应数据流下会生成随时间推移的数据点。最后，为了更直观的呈现数据的变化情况，用户可以运用应用孵化器自定义个性化应用并发布。

#3 - 2016-12-08 17:33 - 盘 贵星

公有协议数据流目前有的方法：1、新增（一次只能增加一个字段，即：名称，单位，单位符号，名称不支持中文）2、更新 3、查询 4、删除  
公有协议数据点目前有的方法：1、新增（一次可增加多个数据流，每个数据流可以有多个数据点）2、查询

#4 - 2016-12-08 17:43 - 盘 贵星

触发方式有：1、邮件 2、URL

#5 - 2016-12-08 18:00 - 盘 贵星

- 文件1.jpg 已添加

- 文件2.png 已添加

1、手机客户端展示缺点，详见附件。

#6 - 2016-12-09 18:55 - 盘 贵星

数据流延时问题：1、名称不能问中文 2、赋值不支持中文 3、没有可以导出数据 4、名称id不能超过10个字符。

#7 - 2016-12-09 18:58 - 盘 贵星

A9成功上传数据到oneNet平台 1、可以上传温湿度数据到云平台。

#8 - 2016-12-12 11:14 - 盘 贵星

免费版触发问题：1、只能支持邮件或是URL方式 2、邮件只允许一个，不支持更改，注册时的邮件地址。

#9 - 2016-12-14 17:01 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 20

展厅所有传感器数据上传云平台，已经完成所有数据上传成功，还有展示待完成。

#10 - 2016-12-22 16:27 - 盘 贵星

将展厅数据在云平台展示出来。完成温湿度，漏水，开关量，UPS简单展示。

#11 - 2016-12-27 17:22 - 盘 贵星

- % 完成 从 20 变更为 50

- 1、通过java脚本SDK包实现网页直接访问数据。2、已经实现数据点获取，和上传。
- 3、缺点：设备ID和apikey在浏览器调试可以看的到，容易泄露隐私。

#12 - 2017-01-05 17:32 - 盘 贵星

1\熟悉MQTT协议SDK包使用及实现。

#13 - 2017-01-06 10:16 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

- 1、根据自己的熟悉和想法，把自己了解的到的功能和资料都已完成阶段性收集，已提交到160可写文件中。

#14 - 2017-05-26 15:24 - om 经理1

- 项目 从 A9 变更为 智慧机房 V2.0

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

|       |         |            |      |
|-------|---------|------------|------|
| 1.jpg | 46.1 KB | 2016-12-08 | 盘 贵星 |
| 2.png | 140 KB  | 2016-12-08 | 盘 贵星 |