

项目综合 - 任务 #730

支持 #878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技 湛江项目

2016-12-21 14:04 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-26
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为深圳市安盈科技有限公司（湛江）定制项协议及领料单，是辛桂明的客户，未支付款项，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-12-22 08:43 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，定制项已经接入过，山特UPS：编号=768

tag=1；艾默生UPS：编号=788，tag=0；精密空调：编号=2057，海康视频型号为DS-2CD2110FD，先按编号=3079接入，订单这2天发货，请知悉！

#2 - 2016-12-23 18:02 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om 经理1

设备今天已经发出，有关定制项到时可能还需要研发协助一下

#3 - 2016-12-26 15:12 - 谭显宏

- 文件9D5E11E82A5249995D073181B624D5F3.jpg 已添加

该铭牌为湛江项目UPS铭牌，协议与成都旺辉提供的UPS协议一致

#4 - 2017-01-09 10:35 - 苏贵强

项目完结，可以关闭。ups型号：(两台都是山特厂家) 1、3C3 EX 30KS 2、CASTLE 10KS(6G) 精密空调型号：DataMate3000 系列

#5 - 2017-01-09 15:17 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

反馈完结 可关闭

#6 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#7 - 2017-04-07 09:05 - om 经理1

- 主题从深圳市安盈科技有限公司（湛江）变更为深圳安盈科技 湛江项目

#8 - 2017-04-07 09:09 - om 经理1

- 父任务被设置为#878

文件

领料单.xls	27.5 KB	2016-12-21	卢冬苹
GXE 后台 (电总版) 对外客户版通信协议V100 (UPS) .pdf	671 KB	2016-12-21	卢冬苹
梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2016-12-21	卢冬苹
总清单.png	11.4 KB	2016-12-21	卢冬苹
新DME通讯协议 (精密空调) .pdf	417 KB	2016-12-21	卢冬苹
9D5E11E82A5249995D073181B624D5F3.jpg	183 KB	2016-12-26	谭显宏