

智慧机房 V2.0 - 任务 #734

功能 # 764 (完结): 蓄电池内阻监测功能接入

内阻管理模块手册完善

2016-12-22 17:14 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-24
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
完善内容：1、增加接线示意图，包括互感器、管理模块和测量模块整个系统接线示意图。 2、增加注明：所有测量模块接下线好上电后，管理模块再上电,如果中途要插拔测量模块的通信线，管理模块也需要重新上电，否则无法找到测量模块。3、管理模块的接线端子要详细注明。			

历史记录

#1 - 2016-12-25 15:58 - 薛智垚

- 文件 内阻检测模块安装手册说明.doc 已添加

#2 - 2017-01-11 17:06 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #764

#3 - 2017-02-06 11:48 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

需要改错别字 以及 文件名称 可关闭

文件

内阻检测模块安装手册说明.doc	3.59 MB	2016-12-25	薛智垚
------------------	---------	------------	-----