

智慧机房 V2.0 - 任务 #769

A9 v1.3r问题汇总 (至20170112)

2017-01-14 09:38 - om 经理1

状态:	已发货	开始日期:	2017-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-01-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
对v1.3r正式发布版测试，截止20170112发现的问题，进行汇总			
子任务:			
任务 # 770: 20170112-1 网络设置中，接口1 实际与硬件接口2对应			完结
任务 # 771: 20170112-2 门磁报警类型会显示“未知”			完结
任务 # 772: 20170112-3 设备配置中 DO设置名称			完结
任务 # 773: 20170112-4 蓄电池内阻简报			完结
任务 # 774: 20170112-5 AI报警描述			完结
任务 # 775: 20170112-6 AI报警勾选无效			完结
任务 # 776: 20170112-7 DI报警描述			完结
任务 # 777: 20170112-8 3D界面告警等级优先权不清晰			完结

历史记录

#1 - 2017-01-14 10:08 - om 经理1

- 主题从 A9 软件问题汇总 20170112 变更为 A9 v1.3r软件问题汇总 (至20170112)

#2 - 2017-01-14 10:12 - om 经理1

原 #767 中小韦已写到：> 1. 问题1、3、7已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-201701130910 首页查询及网络配置 > 2. 问题4：蓄电池内阻简报本身就不显示单节电池状态。 > 3. 其余是报警模块报警逻辑处理问题。

#3 - 2017-01-14 10:21 - om 经理1

原 #767 中汇总文件

"A9软件系统问题20170112.docx":http://omara-4360/redmine/attachments/download/593/A9%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E9%97%AE%E9%A2%9820170112.docx

#4 - 2017-01-14 10:26 - om 经理1

- 主题从 A9 v1.3r软件问题汇总 (至20170112) 变更为 A9 v1.3r问题汇总 (至20170112)

#5 - 2017-01-16 17:08 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2017-01-18 10:04 - 黄虹琳

经理1 om 写到：> 原 #767 中小韦已写到：>> 1. 问题1、3、7已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-201701130910 首页查询及网络配置 >> 2. 问题4：蓄电池内阻简报本身就不显示单节电池状态。 >> 3. 其余是报警模块报警逻辑处理问题。 2017年1月18日 今日测试，结果会及时汇报

#7 - 2017-01-18 13:32 - 黄虹琳

初步测试：问题存在DI设置报警，报警记录无（没有记录）已告知王经理 页面存在一点未改动，设备信息栏（说后已修改）