

智慧机房 V2.0 - 任务 #773

任务 # 769 (已发货): A9 v1.3r问题汇总 (至20170112)

20170112-4 蓄电池内阻简报

2017-01-14 09:58 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-01-18
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
蓄电池内阻告警没法体现单节电池告警 (简报不完整) !/redmine/attachments/606/蓄电池内阻简报.png!			

历史记录

#1 - 2017-01-14 10:33 - om 经理1

- 主题从 20170127-4 蓄电池内阻简报 变更为 20170112-4 蓄电池内阻简报

#2 - 2017-01-16 16:58 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-01-18

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给 被设置为 test u3

- % 完成 从 0 变更为 80

已经更新SM到5 测试

#3 - 2017-02-06 11:06 - 黄虹琳

- % 完成 从 80 变更为 100

测试主机: A9 ip:192.168.0.5 测试时间: 2017年2月6日 接入蓄电池6节, 测试得
蓄电池(OM-BOD-1000)-简报正常, 可以总体显示, 三级菜单内的报警正常。(后续在将状态颜色改变一下即可)

#4 - 2017-02-06 11:13 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

详细页面可按颜色显示单节电池告警 仅需改页面文件 该问题可关闭

文件

蓄电池内阻简报.png	85.3 KB	2017-01-14	om 经理1
-------------	---------	------------	--------