

智慧机房 V2.0 - 任务 #776

任务 # 769 (已发货): A9 v1.3r问题汇总 (至20170112)

20170112-7 DI报警描述

2017-01-14 10:11 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-01-18
指派给:	test u3	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
开关量设备报警无简报（报警描述无），之前的系统开关量是有简报的。 !/redmine/attachments/609/DI报警描述.png!			

历史记录

#1 - 2017-01-16 16:57 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-01-18
- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 test u3
- % 完成 从 0 变更为 80

已经上传新sm 测试下

#2 - 2017-02-06 11:44 - 薛智垚

经测试，开关量设备报警还是无简报。

#3 - 2017-03-02 17:29 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

已经增加在.90上 尽快检查验证

#4 - 2017-03-03 09:56 - 薛智垚

经测试，发现上传的SU存在问题，DI报警简报时有时无，已将问题反馈。

#5 - 2017-03-03 10:21 - 薛智垚

- % 完成 从 80 变更为 90

反馈问题已修改，经测试验证OK。 测试通过。

#6 - 2017-03-03 17:57 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

DI报警描述.png	82.1 KB	2017-01-14	om 经理1
------------	---------	------------	--------