

智慧机房 V2.0 - 任务 #777

任务 # 769 (已发货): A9 v1.3r问题汇总 (至20170112)

20170112-8 3D界面告警等级优先权不清晰

2017-01-14 10:16 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-01-17
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 比如：当配置3个温湿度时，1号温湿度（告警）2号温湿度（故障）3号温湿度（正常）首页却显示温度湿度（正常） !/redmine/attachments/610/3D首页告警.png!			

历史记录

#1 - 2017-01-14 10:25 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-01-17
- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给 被设置为 薛智垚
- % 完成 从 0 变更为 90

测试验证

#2 - 2017-01-22 14:28 - 薛智垚

- % 完成 从 90 变更为 100

测试通过。

#3 - 2017-02-06 08:30 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

测试通过 可关闭

文件

3D首页告警.png	479 KB	2017-01-14	om 经理1
------------	--------	------------	--------