

项目综合 - 支持 #781

武夷山思讯信息工程有限公司2017年2月6日订单

2017-02-06 10:31 - 辛桂明

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2017-02-06 |
| 优先级: | 紧急 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 李军海 | % 完成: | 80% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 李经理：你好！附件是武夷山思讯信息工程有限公司的货物清单，请安排测试。另外，有一个湿度联动空调开关机项：温湿度联动空调控制器，当湿度超出设定范围之后，空调控制器开启并除湿，湿度回归正常范围内之后，空调关闭。请先安排测试硬件部分，定制部分可以后期升级。 | | | |

历史记录

#1 - 2017-02-06 10:41 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理：您好！该项目有一个定制需求如下：

1.温湿度传感器联动普通空调开关机，即当湿度（温湿度传感器采集的湿度值）超出设定范围后，联动空调控制器的开启并除湿，湿度回归正常范围后，联动空调关闭；2.主机环境为A9，期限为3天，即2月9日前完成。以上，请知悉！

#2 - 2017-02-06 11:01 - 李军海

- 指派给从om经理1变更为谭显宏

小谭：负责测试及跟进这个项目。

#3 - 2017-02-06 11:08 - 谭显宏

- 指派给从谭显宏变更为om经理1

请研发按照电商要求进行接入

#4 - 2017-02-13 11:06 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为谭显宏

- % 完成从0变更为80

文件已更新到以下位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-武夷山思讯信息工程有限公司

#5 - 2017-02-13 16:28 - 黄虹琳

在公司测试中

#6 - 2017-02-23 15:50 - 李军海

- 指派给从谭显宏变更为om经理1

项目完结，请知悉！

#7 - 2017-02-27 14:39 - 李军海

项目完结，可关闭！

#8 - 2017-03-02 17:52 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

#9 - 2017-04-06 11:08 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#10 - 2017-09-05 15:45 - 李军海

- 指派给从om 经理1变更为韦士飞

小韦：定制需求如下：

- 1.温湿度联动空调制冷和除湿，湿度值超出设定范围时开启空调，湿度值正常后，判定温度值，当温度值超出设定范围时，空调控制器转换成制冷模式（此时不考虑湿度值重新超出范围），只有温度回归正常后，再次判定；
- 2.除湿功能优先，只有温度值和湿度值同时回归正常后，空调控制器才关闭空调，当温度值或湿度值超出设定范围，空调控制器开启空调，默认启动除湿；

#11 - 2017-09-06 10:56 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

新的需求功能已实现。文件已更新。

#12 - 2017-10-10 09:57 - om 经理1

重新修改逻辑，前期需求和流程问题！经询反馈完结

文件

领料单.xlsx

14.7 KB

2017-02-06

辛桂明