

项目综合 - 支持 #783

成都移联讯科技有限公司

2017-02-06 13:41 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2017-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-02-11
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为成都移联讯科技有限公司的领料单及定制项协议，是潘红妮的客户，请安排测试，谢谢。			

历史记录

#1 - 2017-02-06 14:17 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理： 您好！以上订单定制项如下：1.UPS定制《UPS5000 Modbus 对外通讯协议 01》已经接入过，编号=792；
2.精密空调定制《成都移联讯科技有限公司--海瑞弗-SDA通信协议》未接入过，请安排开发接入；3.主机环境为A9，期限为2月11日。以上，请知悉！

#2 - 2017-02-06 14:18 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 薛智垚

小薛： 负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2017-02-06 14:52 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

该 精密空调 同 依米康机房空调,编号2064-0

#4 - 2017-02-06 14:55 - om 经理1

- % 完成 从 0 变更为 80

#5 - 2017-02-06 15:46 - om 经理1

注意让用户拍照铭牌发回

#6 - 2017-02-08 14:48 - 薛智垚

- 指派给从 薛智垚 变更为 卢冬苹

设备已测试完成，待发货。

#7 - 2017-02-23 15:40 - 李军海

项目已经发货，客户暂未安装！

#8 - 2017-03-13 11:48 - 李军海

- 指派给从 卢冬苹 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，项目客户正在安装中，请知悉！

#9 - 2017-04-06 11:00 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#10 - 2017-04-11 09:00 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#11 - 2018-02-08 15:33 - 李军海

- %完成从80变更为100

#12 - 2018-12-10 10:26 - 李季祯

- 状态从调试中变更为完结

文件

成都移联讯科技有限公司--UPS5000_Modbus_对外通讯协议_01.zip	709 KB	2017-02-06	卢冬苹
领料单.xls	44.5 KB	2017-02-06	卢冬苹
成都移联讯科技有限公司--海瑞弗-SDA通信协议.doc	933 KB	2017-02-06	卢冬苹