

智慧机房 V2.0 - 任务 #79

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

A6定型测试问题7/2

2015-07-02 18:06 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	test u1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 空调监测项状态不对，一直显示关机状态，而且在配置页面就配置一个，展示页面出来三个。			

历史记录

#1 - 2015-07-03 10:01 - test u3

贵强 苏 写到：> 空调监测项状态不对，一直显示关机状态，而且在配置页面就配置一个，展示页面出来三个。使用旧配置库原因

#2 - 2015-07-07 08:35 - om 经理1

- 关联到 功能#78: 2416定型测试 已添加

#3 - 2015-07-08 10:51 - om 经理1

- 关联到 已删除 (功能#78: 2416定型测试)

#4 - 2015-07-08 10:51 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #78

#5 - 2015-07-08 11:10 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2015-07-10 16:34 - test u1

- 状态从 调试中 变更为 完结

按新的继续测试,后面 主题 要规范