

智慧机房 V2.0 - 任务 #807

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

主机运行一段时间后，报警记录打不开。

2017-03-02 16:08 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-03-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 机柜里面的A9上次测试发现报警记录打不开，后经停、启SU正常。			

历史记录

#1 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房 V2.0 变更为项目综合

- 父任务已删除 (#769)

#2 - 2017-04-06 10:59 - om 经理1

- 项目从项目综合变更为智慧机房 V2.0

#3 - 2017-06-22 09:26 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

- 父任务被设置为 #1009