

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #81

### A6主机定型测试问题反馈

2015-07-03 18:00 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-03
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	test u1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
有泄漏或者断线时，监测项状态都没有报警，都是显示正常			

#### 历史记录

#1 - 2015-07-07 08:35 - om 经理1

- 关联到 功能#78: 2416 定型测试 已添加

#2 - 2015-07-07 18:12 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2015-07-08 10:51 - om 经理1

- 关联到 已删除 (功能#78: 2416 定型测试)