

项目综合 - 支持 #812

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

成都旺辉 项目协议接入

2017-03-09 10:56 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2017-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-17
指派给:	苏贵强	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 你好！附件请看成都旺辉和华博正通的两个单子，属于通一个客户。定制项请看附件，请安排产品测试和软件接入。			

历史记录

#1 - 2017-03-13 08:55 - 韦士飞

- 指派给从李军海变更为辛桂明

不同的单子请分开！！不要放到一起来！！

#2 - 2017-03-13 10:41 - 李军海

王经理： 以上订单通讯协议上传的有1个精密空调协议和2个UPS协议，清单上是2个精密空调和2个UPS定制项，精密空调是否使用同一份协调待电商跟客户确定，以上，请知悉！

#3 - 2017-03-13 13:39 - 辛桂明

旺辉的UPS型号和品牌是伊顿93E-30KVA 华博正通的UPS型号和品牌是伊顿93-20KVA 精密空调是两个单子都是英维克品牌，用的都是同一个型号

#4 - 2017-03-15 09:19 - 李军海

- 指派给从辛桂明变更为苏贵强

苏贵强： 定制项如下：1.英维克精密空调按编号=2048配置接入；2.伊顿93E-30KVA（旺辉）编号=786，tag=0；伊顿93-20KVA(四川华博)编号=786，tag=1。以上，请知悉！

#5 - 2017-03-16 10:15 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om经理

- 优先级从普通变更为紧急

英维克精密空调，编号=2048，还没进行移植，王经理，请帮忙安排解决一下，谢谢！

#6 - 2017-03-17 14:25 - 韦士飞

协议已接入。文件已更新：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-成都市旺辉科技有限公司

#7 - 2017-03-20 09:14 - 苏贵强

设备上周已经发出

#8 - 2017-03-29 11:14 - 李军海

- 优先级从紧急变更为普通

项目已发货，待客户联系指导！

#9 - 2017-04-06 09:48 - 李军海

项目已发货，待客户联系指导！

#10 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#11 - 2017-04-07 09:46 - om 经理1

- 主题从成都旺辉和华博正通的两个单子 变更为成都旺辉项目协议接入

- 状态从新建 变更为 调试中

- 指派给从om 经理1 变更为 韦士飞

- %完成从0 变更为80

- 父任务被设置为#879

#12 - 2017-04-10 14:30 - om 经理1

- 指派给从 韦士飞 变更为 苏贵强

#13 - 2017-08-14 14:32 - 黄虹琳

已经联系客户，客户已经在使用和安装

#14 - 2018-11-12 14:18 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

通讯协议.rar	1.11 MB	2017-03-09	辛桂明
华博正通清单.png	25.6 KB	2017-03-09	辛桂明
成都旺辉清单.png	25.2 KB	2017-03-09	辛桂明