

智慧机房 V2.0 - 任务 #82

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

A6界面测试相关问题7/6

2015-07-06 08:52 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 1、右上角“首页”按钮点击后无反应； 2、开关量——配电监测内所显示参数类别用代号显示，不明确参数类别，且三级菜单显示“故障”时（无设备接入），二级菜单显示“正常”。			

历史记录

#1 - 2015-07-07 08:35 - om 经理1

- 关联到 功能#78: 2416定型测试 已添加

#2 - 2015-07-08 10:51 - om 经理1

- 关联到 已删除 (功能#78: 2416定型测试)

#3 - 2015-07-08 10:53 - om 经理1

- 父任务 被设置为#78

#4 - 2015-07-08 11:13 - om 经理1

配电开关先增加专门 配电220-6

#5 - 2015-07-08 11:14 - om 经理1

- % 完成 从 0 变更为 90

#6 - 2015-07-08 11:14 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#7 - 2015-07-10 16:36 - test u1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 90 变更为 100

首页已改，配电已加，按新的测试