

智慧机房 V2.0 - 功能 #822

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

功能 # 801 (完结): 内阻分析

功能 # 820 (完结): 2V蓄电池检测测试

确定2V蓄电池检测方案是否可行。

2017-03-15 17:11 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-03-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-03-20
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-21 08:57 - 盘贵星

- 文件 2V内阻测试.xlsx 已添加
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 0 变更为 100

经过测试实验, 2V蓄电池内阻可以测量, 静态测量满足精度在1m 范围内。

#2 - 2017-06-22 09:16 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

2V内阻测试.xlsx	115 KB	2017-03-21	盘贵星
-------------	--------	------------	-----