

项目综合 - 支持 #827

河南纵达 集中管理平台定制开发功能

2017-03-23 10:43 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2017-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-05-27
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 您好！河南纵达 集中管理平台 定制开发功能如下：1.报警短信要求每个县负责人只收到本县机房的数据； 2.视频监控集成到平台中，不能只是做链接； 以上，公司服务器（安装集中管理平台主机）TV帐号：716313667，可直接远程客户平台。			

历史记录

#1 - 2017-04-06 09:44 - 李军海

王经理： 请安排时间开发，该项目客户比较着急！请知悉！

#2 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#3 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务 变更为支持

#4 - 2017-04-12 08:52 - om 经理1

远程控制密码？

#5 - 2017-04-19 13:36 - 李军海

TV帐号已经修改为：111985497，密码：6424，安装集中平台服务器ip地址：10.67.65.12:8080。以上，请知悉！

#6 - 2017-04-25 09:26 - 李军海

- 指派给从om 经理1 变更为李军海

请安排时间开发修改以上功能需求，请知悉！

#7 - 2017-05-15 09:45 - 李军海

王经理： 该项目开发进展如何，请反馈，谢谢！

#8 - 2017-05-19 15:04 - om 经理1

想起来了，这个远程控制早失效了

#9 - 2017-05-22 13:39 - 李军海

远程TeamView10帐号：283955323,密码：1078。该项目客户本周验收，请抓紧时间优先开发，请知悉！谢谢！

#10 - 2017-05-23 08:45 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为2017-05-27

- 状态从新建 变更为已发货

#11 - 2017-05-27 09:39 - 李军海

该项目目前情况如下：1.定制项功能：报警短信要求每个县负责人只收到本县机房的数据；视频监控集成到平台中，不能只是做链接已经实现。2.发现BUG需修改：烟雾报警集中管理平台不发短信，上传到集中管理平台没有报警内容；平台长时间不操作会弹窗报错；以上，BUG请安排时间解决，谢谢！

#12 - 2017-05-31 11:37 - 李军海

项目还存在以上反馈问题，请修改，谢谢！

#13 - 2017-06-01 11:08 - om 经理1

按昨天说明进行配置和设置，及时反馈 长时间不操作初步可行 继续跟进 同时可应用到其他已经部署的地方

#14 - 2017-06-02 09:30 - om 经理1

经操作验证 在浏览器一直打开浏览中，修改IIS配置，如会话时间等，点应用后，到JS自动刷新时出现500 / 错误 Object reference not set...

#15 - 2017-06-05 17:51 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

在155上验证通过 按patch-500更新 重新编译后 用集成模式

#16 - 2017-06-20 09:25 - 李军海

- 状态从 调试中 变更为 完结

集中管理平台问题已解决，项目完结，可关闭。