

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #903

支持 #902 (完结): 无线蓄电池模块稳定测试

### 无线蓄电池 第一批测试 2017.2.23

2017-04-18 17:09 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-04-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
一共测试检测模块128个，管理模块4个。			

#### 历史记录

#1 - 2017-04-18 17:11 - 薛智垚

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为薛智垚
- 优先级从普通变更为高

#2 - 2017-04-18 17:40 - 薛智垚

- 文件2017.02.23.08.xlsx已添加
- % 完成从0变更为10

2017.2.23测试发现2个模块存在掉线，分别是：208# 掉线30次 201# 掉线5次

#3 - 2017-04-18 17:41 - 薛智垚

- 文件2017.02.24.08.xlsx已添加

2017.2.24测试发现1个模块存在掉线，203# 掉线193次

#4 - 2017-04-18 17:49 - 薛智垚

- 文件2017.02.25.10.xlsx已添加

2017.3.25测试发现共有3个模块掉线，分别是：编号201模块掉线350次，编号203模块掉线1次，编号193模块掉线1次

#5 - 2017-04-19 08:32 - 薛智垚

- 文件2017.02.27.08.xlsx已添加
- % 完成从10变更为20

2017.3.27测试共发现有1个模块掉线，分别是：164# 掉线32次

#6 - 2017-04-19 08:38 - 薛智垚

- 文件2017.02.28.08.xlsx已添加
- % 完成从20变更为30

2017.3.28测试共发现有2个模块掉线，分别是：164# 掉线32次 201# 掉线6次

#7 - 2017-04-19 08:40 - 薛智垚

- 文件2017.03.01.08.xlsx 已添加

2017.3.1测试未发现有掉线的模块。

#8 - 2017-04-19 08:42 - 薛智垚

- 文件2017.03.02.08.xlsx 已添加

- % 完成 从 30 变更为 50

2017.3.2测试共发现1个模块掉线，分别是：161# 掉线1次

#9 - 2017-04-19 08:44 - 薛智垚

- 文件2017.03.03.08.xlsx 已添加

- % 完成 从 50 变更为 60

2017.3.3测试未发现有模块掉线

#10 - 2017-04-19 08:46 - 薛智垚

- 文件2017.03.04.08.xlsx 已添加

2017.3.4测试共发现1个模块掉线，分别是：201#掉线2次

#11 - 2017-04-19 09:23 - 薛智垚

- % 完成 从 60 变更为 70

#12 - 2017-04-19 09:26 - 薛智垚

- 文件2017.03.06.08.xlsx 已添加

2017.3.6测试共发现3个模块掉线，分别是：131#掉线34次，169#掉线11次，195#掉线195次

#13 - 2017-04-19 10:12 - 薛智垚

- 文件2017.03.07.08.xlsx 已添加

2017.3.7测试未发现掉线

#14 - 2017-04-19 10:17 - 薛智垚

- 文件2017.03.08.08.xlsx 已添加

- % 完成 从 70 变更为 80

2017.3.8 测试共发现1个模块掉线 分别是：201# 掉线1次

#15 - 2017-04-19 14:27 - 薛智垚

- 文件2017.03.09.08.xlsx 已添加

2017.3.9测试共发现5个模块掉线，分别是：144#掉线6次 195#掉线153次 201#掉线6次 209#掉线1次 232#掉线95次

#16 - 2017-04-19 14:29 - 薛智垚

- 文件2017.03.10.08.xlsx 已添加

2017.3.10测试共发现2个模块掉线，分别是：186#掉线11次 195#掉线300次

#17 - 2017-04-19 14:30 - 薛智垚

- % 完成 从 80 变更为 100

根据以上测试情况判断，此次发过来的128个检测模块与4个管理模块尚可稳定，可发第二批过来测试。

#18 - 2017-06-19 13:23 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

#19 - 2017-06-20 10:29 - om 经理1

- 主题 从 第一批测试2017.2.23 变更为 无线蓄电池 第一批测试2017.2.23

## 文件

2017.02.23.08.xlsx	757 KB	2017-04-18	薛智垚
2017.02.24.08.xlsx	1.14 MB	2017-04-18	薛智垚
2017.02.25.10.xlsx	2.36 MB	2017-04-18	薛智垚
2017.02.27.08.xlsx	2.21 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.02.28.08.xlsx	3.38 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.01.08.xlsx	1.13 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.02.08.xlsx	2.3 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.03.08.xlsx	3.43 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.04.08.xlsx	1.13 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.06.08.xlsx	2.34 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.07.08.xlsx	973 KB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.08.08.xlsx	1.08 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.09.08.xlsx	1.13 MB	2017-04-19	薛智垚
2017.03.10.08.xlsx	1.24 MB	2017-04-19	薛智垚