

项目综合 - 任务 #939

支持 #880 (调试中): 西安易事特 项目统一管理

西安易事特 宁夏银川项目

2017-05-17 18:36 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2017-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 请安排开发附件上的协议，由于现场问题，请优先开发！			

历史记录

#1 - 2017-05-18 08:52 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #880

#2 - 2017-05-18 08:56 - 李军海

- 文件 EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf 已添加

#3 - 2017-05-18 09:06 - 李军海

以上2个协议均使用 03 功能码

#4 - 2017-05-18 11:11 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 60

协议已接。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-西安易事特-宁夏银川项目

#5 - 2017-05-18 14:33 - 薛智垚

- 文件 (VR99ZVK9HJ_9GY1_655U8A.png 已添加

- 文件 }_}_6{Q2Q{N0RJY7MYVQV_X.png 已添加

- 文件 1MYZJPW7W_T7Y5{[8]\$\$L0.png 已添加

- 文件 2{ML9{R5(T3JGKX5K96]HA7.png 已添加

文件中是客户现场精密空调和列头柜的数据。

#6 - 2017-05-18 14:35 - 韦士飞

空调页面文件已更新

#7 - 2017-05-18 14:43 - 薛智垚

收到，我更新看一下

#8 - 2017-05-18 15:06 - 薛智垚

- 文件 空调页面.png 已添加

空调页面还是没变动，请看图片。

#9 - 2017-05-18 15:11 - 韦士飞

已更新

#10 - 2017-05-18 15:19 - 薛智垚

收到，我更新看下。

#11 - 2017-05-18 15:25 - 薛智垚

空调页面正常，配电柜的页面数据还需修改一下。

#12 - 2017-05-18 16:04 - 韦士飞

已更新。libomsm.so

#13 - 2017-05-18 16:14 - 薛智垚

收到，我更新试一下。

#14 - 2017-05-18 16:24 - 薛智垚

- 文件 列头柜显示屏图片1.jpg 已添加

- 文件 列头柜显示屏图片2.jpg 已添加

配电柜数据正常了，但与配电柜显示屏上面实际的数据不符合，请看图片。

#15 - 2017-05-18 16:27 - 薛智垚

- 文件 页面数据.png 已添加

薛智垚 写到：> 配电柜数据正常了，但与配电柜显示屏上面实际的数据不符合，请看图片。

#16 - 2017-05-18 17:34 - 薛智垚

咱们目前读取的是列头柜的相电压值，需要读取列头柜的线电压值。

#17 - 2017-05-18 17:35 - 韦士飞

已更新

#18 - 2017-05-18 17:44 - 薛智垚

更新文件后读取数据正常。

#19 - 2017-05-22 10:06 - 李军海

项目完结，可关闭！

#20 - 2017-05-23 08:33 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#21 - 2017-05-23 08:54 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭

文件

配电柜派诺SPM33_MODBUS通讯协议V1.2.pdf	375 KB	2017-05-17	李军海
EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf	662 KB	2017-05-18	李军海

(VR99ZVK9HJ_9GY1_655U8A.png	61.3 KB	2017-05-18	薛智垚
}_)_6{Q2Q{N0RJY7MYVQV_X.png	179 KB	2017-05-18	薛智垚
2{ML9{R5(T3JGKX5K96]HA7.png	144 KB	2017-05-18	薛智垚
1MYZJPW7W_T7Y5[[8)\$SSL0.png	172 KB	2017-05-18	薛智垚
空调页面.png	125 KB	2017-05-18	薛智垚
列头柜显示屏图片2.jpg	173 KB	2017-05-18	薛智垚
列头柜显示屏图片1.jpg	158 KB	2017-05-18	薛智垚
页面数据.png	195 KB	2017-05-18	薛智垚