

智慧机房 V2.0 - 功能 #97

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

市电监测

2015-07-09 09:04 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-09
优先级:	高	计划完成日期:	2015-07-10
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
市电接入显示故障状态			

历史记录

#1 - 2015-07-09 09:05 - 苏贵强

- 指派给 被设置为 test u1

#2 - 2015-07-09 18:53 - test u3

- 计划完成日期 被设置为 2015-07-10

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 test u1 变更为 test u3

#3 - 2015-07-10 16:33 - test u1

- 状态从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100

也是配置问题，旧市电（蓝色）应将tag设置为2